



СТАВРОПОЛЬКРАЙ ВОДОКАНАЛ

Филиал
государственного
унитарного предприятия
Ставропольского края
«Ставрополькрайводоканал» -
«Восточный»

ПТП Курское

Калинина 10 А

ст. Курская, Курский р-он
Ставропольский край, 357850

Тел./факс (87964) 6-30-63

E-mail: kursk@skvk.ru

ОГРН 1022601934630,

ИНН/КПП 2635040105/262443001

" 20 " 05 2025 г. № 25-04/294

Главе Степновского
муниципального округа
Ставропольского края
С.В. Лобанову

На № _____ от _____ 2025 г.

О направлении информации

В соответствии с запросом от 13.05.2025г. № 11/2310 о предоставлении информации о возможности подключения объекта к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», сообщаю, что процесс технологического присоединения к сетям инженерно – технического обеспечения (водопотребление и водоотведение) регламентируется Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. № 2130 (далее – Правила).

В целях общего взаимодействия, направляю сведения об обеспеченности земельных участков:

26:28:010605:1351 площадью 353 кв. м расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, муниципальный округ Степновский, поселок Верхнестепной, улица Широкая, земельный участок 2г. Вид разрешенного использования: обеспечение дорожного отдыха, код вида разрешенного использования 4.9.1.2-техническая возможность подключения к сети водопровода отсутствует;

26:28:020317:856 площадью 2793 кв. м расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, муниципальный округ Степновский, село Иргаклы, улица Первомайская, земельный участок 3а. Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства-техническая возможность подключения к сети водопровода теоретически имеется;

26:28:010208:1281 площадью 1802 кв. м расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, муниципальный округ Степновский, село Ольгино, улица Новая, земельный участок 3а. Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства-

техническая возможность подключения к сети водопровода теоретически имеется;

26:28:010605:1352 площадью 5358 кв. м расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, муниципальный округ Степновский, поселок Верхнестепной, улица Широкая, земельный участок 2в. Вид разрешенного использования: растениеводство, код вида разрешенного использования 1.1-техническая возможность подключения к сети водопровода отсутствует;

26:28:010605:1350 площадью 1357 кв. м расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, муниципальный округ Степновский, поселок Верхнестепной, улица Широкая, земельный участок 2б. Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства-техническая возможность подключения к сети водопровода отсутствует;

26:28:020316:1261 площадью 662 кв. м расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, муниципальный округ Степновский, село Иргаклы, улица Степная, земельный участок 1г. Вид разрешенного использования: предпринимательство-техническая возможность подключения к сети водопровода отсутствует;

26:28:010207:497 площадью 3833 кв. м расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, муниципальный округ Степновский, село Ольгино, улица Шоссейная, земельный участок 17а. Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства-техническая возможность подключения к сети водопровода теоретически имеется;

26:28:020207:533 площадью 3999 кв. м расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, муниципальный округ Степновский, хутор Восточный, улица Мира, земельный участок 104а. Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства-техническая возможность подключения к сети водопровода теоретически имеется;

26:28:010511:352 площадью 2039 кв. м расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, муниципальный округ Степновский, село Соломенское, улица Октябрьская, земельный участок 44а. Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства-техническая возможность подключения к сети водопровода отсутствует;

26:28:020317:860 площадью 1359 кв. м расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, муниципальный округ Степновский, село Иргаклы, улица Первомайская, земельный участок 1а. Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства-техническая возможность подключения к сети водопровода теоретически имеется.

Фактическая точка подключения, срок действия технических условий, фактическая оплата технологического присоединения вышеуказанных объектов будет определена индивидуально при предоставлении собственником документов, определенных Правилами.

Технический директор



О.А. Алиев



АО «СТЕПНОВСКРАЙГАЗ»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТЕПНОВСКРАЙГАЗ»

Главе Степновского муниципального округа
Ставропольского края
С.В. Лобанову

Улица Додонова, 42, с. Степное,
Ставропольский край, РФ, 357930
Тел.: +7 (86563) 3-12-47, факс: +7 (86563) 3-11-04
E-mail: stepgaz26@mail.ru
www.stavkraygaz.ru

ОКПО 22099743, ОГРН 1022602224600,
ИНН 2620001840, КПП 262001001

16.05.2025 № 217
на № _____ от _____

Уважаемый Сергей Викторович!

АО «Степновскрайгаз» (далее – Общество), рассмотрев Ваше обращение от 13.05.2025г № 11/2309, сообщает следующее.

По результатам обследования специалистами Общества объектов с кадастровыми номерами :

- 26:28:010605:1351 (далее- объект) сети газораспределения Общества отсутствуют.

Предполагаемая точка подключения (технологического присоединения)
расположена ориентировочно в 100 м. от границы земельного участка объекта,
однако, необходимо учесть, что планируемый максимальный часовой расход газа
не должен превышать 150 м³/час.

- 26:28:020317:856 (далее- объект) сети газораспределения Общества имеются.

Предполагаемая точка подключения (технологического присоединения)
расположена ориентировочно в 5 м. от границы земельного участка объекта,
однако, необходимо учесть, что планируемый максимальный часовой расход газа
не должен превышать 150 м³/час.

- 26:28:010208:1281 (далее- объект) сети газораспределения Общества отсутствуют.

Предполагаемая точка подключения (технологического присоединения)
расположена ориентировочно в 150 м. от границы земельного участка объекта,
однако, необходимо учесть, что планируемый максимальный часовой расход газа
не должен превышать 150 м³/час.

- 26:28:010605:1352 (далее- объект) сети газораспределения Общества отсутствуют.

Предполагаемая точка подключения (технологического присоединения)
расположена ориентировочно в 100 м. от границы земельного участка объекта,
однако, необходимо учесть, что планируемый максимальный часовой расход газа
не должен превышать 150 м³/час.

- 26:28:010605:1350 (далее- объект) сети газораспределения Общества отсутствуют.

Предполагаемая точка подключения (технологического присоединения)
расположена ориентировочно в 100 м. от границы земельного участка объекта,
однако, необходимо учесть, что планируемый максимальный часовой расход газа
не должен превышать 150 м³/час.

- 26:28:020316:1261 (далее- объект) сети газораспределения Общества отсутствуют.

Предполагаемая точка подключения (технологического присоединения)
расположена ориентировочно в 300 м. от границы земельного участка объекта,
однако, необходимо учесть, что планируемый максимальный часовой расход газа
не должен превышать 150 м³/час.

- 26:28:010207:497 (далее- объект) сети газораспределения Общества отсутствуют.

Предполагаемая точка подключения (технологического присоединения)
расположена ориентировочно в 50 м. от границы земельного участка объекта,
однако, необходимо учесть, что планируемый максимальный часовой расход газа

- не должен превышать $150 \text{ м}^3/\text{час}$.
- 26:28:020207:533 (далее- объект) сети газораспределения Общества отсутствуют.
На земельном участке расположен подземный газопровод высокого давления. При эксплуатации участка должны быть применены ограничения использования, приведённые в ГОСТ Р 56880-2016, Гост 34741-2021, Постановление Правительство Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878
- 26:28:010511:352 (далее- объект) сети газораспределения Общества отсутствуют.
Предполагаемая точка подключения (технологического присоединения) расположена ориентировочно в 50 м. от границы земельного участка объекта, однако, необходимо учесть, что планируемый максимальный часовой расход газа не должен превышать $150 \text{ м}^3/\text{час}$.
- 26:28:020317:860 (далее- объект) сети газораспределения Общества отсутствуют.
Предполагаемая точка подключения (технологического присоединения) расположена ориентировочно в 50 м. от границы земельного участка объекта, однако, необходимо учесть, что планируемый максимальный часовой расход газа не должен превышать $150 \text{ м}^3/\text{час}$.

Дополнительно сообщаем, что фактическое расстояние от точки подключения до земельного участка заявителя, способ прокладки газопровода, срок подключения, а также плата за технологическое присоединение объекта будет определена после направления заявителем в адрес Общества официальной заявки на подключение в соответствии с требованиями п.11, п.16 раздела II «Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547.

Исполнительный директор



В.А. Старинец

Исп. руководитель группы
Стокозов А.П.
+7(86563)31104